

附件：

自治区黄河流域生态环境保护专项督查交办问题  
第31项整改任务完成情况表

单位（盖章）：呼和浩特市春华水务开发集团有限责任公司

整改任务	沿黄7盟市仍有8个工业园区依托城镇生活污水处理厂处理工业废水，一些排污企业未严格执行《污水排入城镇下水道水质标准》，依托生活污水处理厂处理工业废水可行性评估不及时不严格，导致部分生活污水处理厂氟化物、含盐量、溶解性总固体等工业污染物浓度较高，超标排放问题时有发生。
责任单位	市工业和信息化局，新城区党委、政府，春华水务开发集团有限责任公司
整改目标	推动科技城污水处理厂建设，尽快通水运营。
整改措施	1.加快推进科技城污水处理厂及配套管网建设进度，投运后接收科技城园区的废水。 2.强化对园区相关企业的日常监管。
完成情况	1.科技城污水处理厂已于2025年12月26日通水调试运营，收水范围为东河以东、机场高速以西、110国道以南、海拉尔东街以北约26平方公里，出厂再生水排入哈拉更沟。 2.市生态环境综合行政执法支队和市生态环境局新城区分局采取在线数据监控和现场核查的方式，加强对科技城园区涉水企业的监管，督促企业按规定频次完成自行检测，确保废水达标排放。